


Werk	Mat-Nr	Bezeichnung	Norm	Prüfbericht-Nr
10 Kies-, Beton- und RC-Platz Gebenstorf	20003202	RC Kiesgemisch B 0-32 (0-22)	SN EN 933-1 bzw. 670 902-1	240325-20003202-11

Entnahmedatum	Entnahmeort	Lieferschein	Hersteller	Fahrzeug-Nr	KW
25.März.2024	Depot		Merz Baustoff Materialeinkauf		13/2024
Prüfdatum	Lieferant		Herkunft	Körnungsart	
27.März.2024			RC-Halle	gebrochen	

Sonstige Bemerkung

Sieblinie Standard

Einwaage trocken (g)	Boden (g)	Siebverlust (%)	Kennwert	Die Probe wurde entnommen von
11809	473	0.14		ST.Schmid



Sieb	Rückst (g)	Dg (%)	Rückst (%)
0.063	229	4.0	96.0
0.125	860	6.0	94.0
0.5	631	13.2	86.8
1	961	18.6	81.4
2	578	26.7	73.3
2.8	691	31.6	68.4
4	804	37.5	62.5
5.6	1'268	44.3	55.7
8	1'384	55.1	44.9
11.2	2'062	66.8	33.2
16	1'828	84.3	15.7
22.4	24	99.8	0.2
31.5	0	100.0	0.0
45	0	100.0	0.0
90	0	100.0	0.0

Laborant S.Nyffenegger

Unterschrift

S. Schmid
Stefan, Schmid

Prüfstellenleiter

D. Suter
Suter, Dominik